



Zamość, dnia 27.09.2011

W związku z wpływem w dniu 27.09.2011r. do Zamawiającego zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane – „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji ppoż. – System Sygnalizacji Pożaru SAP w budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu” nr BM2-P/N-R-09/2011, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484 – tekst ujednolicony) udzielamy wyjaśnienia:

Pytanie:

Proszę o dodanie przewidywanego sposobu ułożenia instalacji w budynku. Czy przewidziane jest prowadzenie instalacji natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych, czy podtynkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przewidywany sposób ułożenia instalacji w budynku jest następujący:

- **natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych**

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane – „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji ppoż. – System Sygnalizacji Pożaru SAP w budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu” nr BM2-P/N-R-09/2011

BURSA MIĘDZYSZKOLNA Nr 2
22-400 ZAMOŚĆ
ul. Szczepkowska 41
tel. 84 638-39-55, 84 638-39-56
tel./fax 84 64-12-486

Dyrektor Bursy
mgr Waldemar Leszczyński

DYREKTOR
mgr Waldemar Leszczyński
zawierzaam