



Zamość, dnia 08.05.2013

Dotyczy: przetargu na roboty budowlane – „Rozbudowa budynku o dwie klatki schodowe w budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu”

Dnia 06.05.2013 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie odnośnie ww. roboty budowlanej.

Zgodnie z Art. 38 ust 1 i 2 ustawy Pzp:

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Treść zapytania:

„Dotyczy: Pytania do przetargu - Rozbudowa budynku o dwie Klatki schodowe w budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu

Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Kraty pomostowe – czy zamiast opisanych w projekcie można stosować stalowe kraty pomostowe ocynkowane i stalowe stopnie schodowe ocynkowane typu „Mostostal”?
2. W kosztorysie ani w projekcie nie przewidziano systemu rynnowego – czy ma być i jeśli tak to proszę o jego opis (materiał, średnice, przekroje itp.)
3. W kosztorysie nie ma porcji „dostawa drzwi” – jest tylko montaż – czy Zamawiający ma swoje drzwi i przekaze je do montażu czy też Wykonawca musi doliczyć do tej pozycji także dostawę?
4. Proszę o podanie koloru drzwi aluminiowych oraz informacji o ich przeszkleciu (rodzaj szkła, powierzchnia przeszklecia).
5. Czy drzwi muszą mieć klamki antypaniczne?
6. Czy drzwi muszą mieć samozamykacze?
7. Jaka jest klasa odporności ogniowej drzwi aluminiowych? Czy są to drzwi ppoż.?
8. Jaki jest kolor poliwęglanu komorowego do przykrycia daszków stalowych?”

Odpowiedź:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, iż:

- ad.1. można
- ad.2. po dwie rury spustowe d10 i rynny d15 z blachy powlekanej w kolorze c.braz,
- ad.3. nowe drzwi,
- ad.4. w kolorze ciemny brąz, aluminiowe, szklone podwójnie, zespolone, szklenie jak na rysunku elewacji, rama drzwi 120-130 mm, dolna 150-160 mm
- ad.5. nie, stosujemy klucz w skrzynce ze szkłem do zbiccia,
- ad.6. nie muszą,
- ad.7. są to drzwi aluminiowe otwierane na zewnątrz, o wsp. $U_{max}=1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, nie są to drzwi przeciwpożarowe,
- ad.8. przezroczysty, brąz przydymiony.

Dyrektor Bursy
mgr Waldemar Leszczyński
DYREKTOR
mgr Waldemar Leszczyński
zatwierdzam